





- | | | |
|----|---|---|
| E | תשתית חשמל - תעלות פח מחורר |  |
| LV | תשתית מתח נמוך מאד -תעלות פח מחורר |  |
| C | תשתית תקשורת - תעלות פח מחורר |  |
| CR | תשתית חשמל קריטי -תעלות פח סגום עם מכסה |  |

הערות לביצוע תשתיות תעלות

1. כל הפניות וההתחפפויות במחלות יבוצעו באמצעות אבירים מקוריים (קשת, פיוה, הסתעפות "X" או הסתעפות "T").
- 2 במבנה מוכוונת השתיית תעלות במכל התקורה עפי המפרט המיוחד.
- 3 תוכניות התעלות הינן לתעלות ראשיות. במקומות בהן הקבילן יבחר לבצע השתיית נוספת נדרש אישור המתכנן.
4. חומאי תעלות ערפ פורס בתוכנית.

הערות אסימת מעברים

- [illegible]