

הודעת הבהרה מס' 5 - מענה לשאלות הבהרה

בעקבות פניות מציעים, מודיעה ועדת המכרזים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט על התיקונים וההבהרות הבאים בנוסח המכרז שבנדון, אשר יהיו את הנוסח המחייב של המכרז לכל דבר ועניין.

בקשות לתיקונים שאין לגביהן התייחסות במסמך זה - לא התקבלו.

מס'	מס' סעיף	שאלה	תשובה		
1.		הבהרה לעניין העבודה ביחס 01.34.001.0105	השטח הכולל המוגדר בכתב הכמויות מתייחס לסך השטחים הנדרשים לכיסוי על ידי מתזים במבנים הקיימים של המרכז האקדמי.		
2.		הבהרה לעניין העבודה ביחס 01.34.001.0105	אספקה, התקנה והשלמה של מערכת מתזים, לרבות פירוק והשבה לקדמות של תקרות מונמכות, ביצוע מעברים בקירות, אספקת והתקנת חיבורים גמישים, מתזים צידיים או קיריים, וכן תכנון מלא, קבלת אישור מעבדה והשבת המצב לקדמותו. העבודה כוללת התחברות לתשתית קיימת במבנה החדש (כאשר המדידה תיעשה לפי מ"ר של המבנה הקיים עד לנקודת ההתחברות למבנה הקיים), ובכלל זה, בין היתר: תכנון, אספקה וביצוע של מערכת ספרינקלרים, לרבות קבלת אישור מכון התקנים הישראלי לשלב התכנון ולשלב הביצוע, הכנת חישובים הידראוליים, תשלום למכון התקנים הישראלי, וכן ביצוע בדיקת אינטגרציה מול מכון התקנים הישראלי יחד עם קבלן גילוי העשן; פירוק וסגירה מחדש של תקרה אקוסטית, ככל שיידרש; ביצוע מעברים דרך מחיצות ו/או קירות לצנרת; קידוחים בקירות בטון לצורך מעברי צנרת; ביצוע אטימות בכל חדירה, לרבות דרך מחיצות חסינות אש; ביצוע תיקוני טיח, בנייה וצביעה במעברים; ביצוע סינורי גבס להסתרת צנרת, ככל שהצנרת אינה ממוקמת בחלל התקרה או ככל שמדובר במעברי צנרת גלויים; תיאום תשתיות בהתאם לתשתיות הקיימות בחלל התקרה; חיבור התשתית מהמגוף הראשי למערכת ההסנקה; אספקה והתקנה של תחנת FS ראשית, לרבות חיבור למערכת גילוי העשן וכן קו הסנקה למגוף; וכן אספקה והתקנה של תחנות FS קומתיות, לרבות חיבור למערכת גילוי העשן. ככל שיידרשו סינורי גבס ו/או סגירות אחרות, התמורה בגינם תשולם בנפרד ובהתאם לסעיפי החוזה. למען הסר ספק, הקבלן יהא מחויב לקבל את אישור המזמין מראש, ביחס לפתרון המוצע לתשתית המתזים בכל חלל, טרם תחילת הביצוע, וכן ביחס לאופן ביצוע העבודה.		
3.		עדכון מטעם המזמין	המרכז האקדמי מורה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות כלהלן: <table><tr><td>המועד האחרון להגשת הצעות</td><td>ביום 28.07.2026 עד השעה 16:00</td></tr></table>	המועד האחרון להגשת הצעות	ביום 28.07.2026 עד השעה 16:00
המועד האחרון להגשת הצעות	ביום 28.07.2026 עד השעה 16:00				
4.		בנוסח הערבות הקבלן המציע מופיע חלק מהזמן כנערב וחלק מהזמן כמציע, איזה מבין המילים אתם מעוניינים שנשתמש?	מובהר בזאת כי, לעניין מסמך כתב הערבות- נספח 3א, המונח "המציע" יפורש כמתייחס ל"נערב". אין בהבהרה זו כדי לשנות ו/או לתקן את נוסח כתב הערבות- נספח 3א אשר צורף למסמך הבהרות מס' 2 להליך. למען הסר ספק, מובהר עוד כי במסגרת הליך זה, תוקף ערבות ההצעה שניתן להגיש יהא לתקופה של 3 חודשים החל מיום 22.07.26 (מועד ההגשה שנדחה) או לתקופה של 3 חודשים החל מיום 28.07.26 (מועד ההגשה החדש), וזאת נוכח סמיכות מועד פרסומה של הודעה זו למועד ההגשה שנדחה.		

הודעה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל כל ספק מציע לצרף להצעתו מסמך זה, חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו.

בברכה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

